

ESCLARECIMENTO Nº 01

Processo nº 3.079/2021

Pregão Eletrônico nº 33/2022 – Edital nº 45/2021

OBJETO: Fornecimento de Adaptador para ramais prediais de polietileno DN 20.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, em atenção à consulta formulada esclarecer as licitantes e aos demais interessados no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

Pergunta da empresa: FGS Brasil Indústria e Comércio Ltda.

Interessados em participar do pregão acima mencionado, pedimos esclarecer:

- 1) Com relação ao adaptador de 20mm, peça especificar qual é o diâmetro da rosca: 1/2" ou 3/4"?
- 2) A rosca é macho ou fêmea?

Resposta questionamento 01: Segue manifestação da área técnica.

Em atendimento ao questionamento da empresa FGS quanto ao P.E. 33/2022, segue:

- 1) Com relação ao adaptador de 20mm, peça especificar qual é o diâmetro da rosca: 1/2" ou 3/4"?

O diâmetro da rosca é 3/4

- 2) A rosca é macho ou fêmea?

A rosca é macho.

Sorocaba, 12 de agosto de 2022.

**Roseli de Souza Domingues
Pregoeira**