

ESCLARECIMENTO Nº 01

Processo Administrativo nº 2091/2022

Pregão Eletrônico nº 50/2023

Objeto: Aquisição de nobreak 40 kva 220v com baterias, pelo tipo menor preço.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, esclarecer as licitantes interessadas no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

Pergunta da empresa: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA.

Em tempestividade, visto que a disputa de preços está marcada para 03/10/2023, nossos questionamentos em relação a este processo são:

1. Sabendo que é solicitado a instalação/startup do equipamento, gostaríamos de saber se a rede elétrica/infraestrutura já está pronta para receber o nobreak. Ou se será necessária alguma adequação na rede, tal como passagem de cabo, instalação de quadro, disjuntores etc.
2. Caso seja necessária alguma adequação, pedimos por gentileza que nos esclareçam o que deverá ser feito para que se possa instalar o nobreak.
3. As eventuais adequações elétricas e de infraestrutura necessárias ficam a cargo de vossa administração, correto?

Resposta questionamento: Segue manifestação do setor solicitante.

1. No local da instalação do Nobreak a ser adquirido nesta licitação já havia um Nobreak instalado, portanto, quadro, cabos e disjuntor de proteção já estão disponíveis no local. Cabe a empresa vencedora da licitação fornecer a mão de obra para a instalação (conexão) e startup.
2. Não há necessidade de adequação.
3. Em relação a infraestrutura cabe ao SAAE, cujo local já está preparado para receber o Nobreak, mas em relação a ligação do equipamento cabe a contratada.

Sorocaba, 27 de setembro de 2023.

**Thaís Coelho de Sá
Pregoeira**