

ESCLARECIMENTO Nº 01

Processo nº 3170/2024

Pregão Eletrônico nº 33/2025 – Edital nº 47/2025

Objeto: Aquisição de conexões e materiais em ferro fundido para o programa de controle e redução de perdas.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, em atenção esclarecer as licitantes e aos demais interessados no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

Pergunta da empresa: R2SAN

Pergunta 1- Lote 02 o tem 01 consta Registro FOFO FL, porém na especificação não está descrito flange.

Pergunto: devemos considerar esse item válvula gaveta, flange PN10?

REGISTRO FOFO FL PN10 DN 150MM CP PN10 CUNHA EMBORRACHADA

Especificação: Válvula gaveta de ferro fundido nodular PN 10, classe de pressão PN10, DN 150mm, cunha emborrachada, face a face conforme serie 14 da norma ISO 5752, conforme normas NBR 14968 e NBR 7675.

RESPOSTA: Considerar flange PN 10.

Pergunta 2- Em relação ao lote 02 gostaria da confirmação qual PN devemos considerar no item 07, pois edital consta PN10 e na especificação PN16.

REGISTRO FOFO, FL PN10, DN 300MM, CUNHA EMBORRACHADA

Especificação: Válvula gaveta de ferro fundido nodular, flange PN 10, classe de pressão PN 16, DN 300mm, cunha emborrachada, face a face conforme serie 14 da norma ISO 5752, conforme normas NBR14968 e NBR 7675

RESPOSTA: Considerar classe de pressão PN10.

Sorocaba, 29 de setembro de 2025.

**Beatriz Ferreira de Almeida
Agente de Contratação**