

ESCLARECIMENTO Nº 01

Processo Administrativo nº 788/2022

Pregão Eletrônico nº 119/2023

Objeto: Aquisição de medidor de nível ultrassônico.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, esclarecer as licitantes interessadas no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

Pergunta da empresa: INDFLOW SOLUÇÕES.

01 - Sobre o sinal de saída, serão aceitos medidores com saída 4 a 20mA + modbus Rs485? No caso, nosso equipamento será enviado com display remoto com cabo de interligação entre display e sensor de 10 metros e com conversor serial modbus rs485, para que possa ser feita a parametrização/configuração tanto via teclado frontal, quanto via software disponibilizado gratuitamente por nossa empresa. O equipamento é de fabricação nacional.

Resposta questionamento:

01 - Conforme o edital, os sensores devem possuir sinal de saída 4-20mA + HART a dois fios e programação via HART Modem. Portanto o fabricante não atende às especificações do termo.

Pergunta da empresa: ERFLOW - Manutenção e Calibração Ltda

- 1.** Com relação ao ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA - Item 2 ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
PERGUNTA: Podemos fornecer o instrumento com a indicação local, ou seja, com display, levando-se em consideração que a IHM já faz parte do equipamento standard, dispensando assim a comunicação através do Hart Modem?
- 2.** Interessados em participar do Pregão Eletrônico acima referenciado, cujo objeto é a aquisição de medidor de nível ultrassônico e, de acordo com o item 12.7 do edital, vimos solicitar que nos seja disponibilizado o custo estimado para a aquisição desses equipamentos.

- 3.** O pregão está dividido em 02 LOTES, sendo o LOTE 01 constante no TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, página 21 do edital e LOTE 02 constante no TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO II, página 22 do edital.
PERGUNTA: Nosso entendimento está correto?

Resposta questionamento:

- 1.** Utilizamos a comunicação via Hart com outros equipamentos, como por exemplo o Multicont. Portanto não podemos dispensar essa funcionalidade.
- 2.** O valor estimado global é R\$ 157.474,16.
- 3.** Não, o pregão só tem 01 lote o qual está descrito no **anexo I** do Edital, na página 21.

Sorocaba, 08 de janeiro de 2024.

THAÍS COELHO DE SÁ
Agente de Contratação