

ESCLARECIMENTO Nº 02

Processo nº 4097/2024

Dispensa Eletrônica nº 90014/2025 – Aviso de Contratação nº 14/2025

Objeto: Aquisição de válvula de controle tipo globo motorizada 50mm

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, em atenção esclarecer as licitantes e aos demais interessados no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

Pergunta da empresa: 54.916.326 JAMILLE DE OLIVEIRA ANDRADE - ME

1) Pergunta:

" Veja que na foto que você me enviou fala de KVS 37, KVS é ligado diretamente a capacidade de vazão pela válvula. E o código que você passou, 050VK1020C1, fala que o KVs é 39. Isso influencia diretamente no controle pela válvula, então acredito que este código (050VK1020C1) esteja errado.

Na válvula, do outro lado, tem o código completo da válvula (7210/ alguma coisa). Esse é o código da válvula e com ela consigo a especificação completa "

Seria uma placa semelhante a esta na foto. Conseguiria essa informação por favor?

Resposta: Segue anexo.

Sorocaba, 29 de julho de 2025.

**Beatriz Ferreira de Almeida
Agente de Contratação**



**Prefeitura de
SOROCABA**

**Serviço Autônomo
de Água e Esgoto**





Size: 50	PN40	Type: 7210	Kvs: 37
Characteristic: lin.			
max. Med. Temp:	200°C	Body Material: SST	
max. Diff. Press. (control)@20°C:		2,8 bar	
max. Diff. Press. (on/off)@20°C:		2,8 bar	
Supply:	24 V AC/DC		
Input Signal Range:	4 - 20 mA	Power Cons.:	13 W
Protection Class:	IP 65		
Amb. Temp.:	max. 60 °C		