

ESCLARECIMENTO Nº 02

Processo nº 3170/2024

Pregão Eletrônico nº 33/2025 – Edital nº 47/2025

Objeto: Aquisição de conexões e materiais em ferro fundido para o programa de controle e redução de perdas.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, em atenção esclarecer as licitantes e aos demais interessados no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

Pergunta da empresa: SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA

Questionamento 1. No edital Nº. 44/2025 – Lote 02 – Item 04.

A fim de executarmos o melhor processo para o caso do edital 33/2025, pedimos encarecidamente o esclarecimento para a série do FACE A FACE, segundo a norma NBR ABNT 14968, que será empregada. S14 – CORPO CURTO ou S15 – CORPO LONGO;

RESPOSTA: Esclarecemos que para a série face a face, segundo a norma NBR ABNT 14968, poderá ser empregada a Série 14 - Corpo Curto.

Questionamento 2. No edital Nº. 44/2025 – Lote 06 – Itens 01 a 06

A Pam Saint Gobain Brasil, produz e oferta itens com flanges em conformidade com as normas ABNT NBR 7675 e NBR 7560, atendendo integralmente aos dimensionais normativos.

Os tubos com flanges para os DN's e PN requerido, podem ser ofertados com comprimentos variando de 180mm a 5800mm. Desta forma, com base nas informações contidas no edital, o Toco com Flanges integrais, com comprimentos estabelecidos conforme ABNT NBR 7675:2022, com 0,25m ou 0,50m, entendemos que atende ao requerido nos itens 01 a 03.

E para os demais itens (04 a 06), Tubos com Flanges, no DN300 com 800mm de comprimento, DN400 e DN500 com 1000mm de comprimento, respectivamente, atendem ao requerido para tais itens. Está correto nosso entendimento?

RESPOSTA: Os itens 01 a 06 do lote 06, correspondem ao produto toco com flanges apresentado, entretanto é necessário atentar para as dimensões L solicitada correspondente a cada diâmetro.

Os Tocos de DN 150 mm, 200 mm e 250 mm atendem aos itens PN 10 Massa L=0,50m da tabela apresentada.

Os Tocos de DN 300 mm, 400 mm e 500 mm devem possuir medidas L = 800 mm (DN300 mm), L= 1000 mm (DN400 mm) e L = 1000 mm (DN 500), conforme especificação do item no edital.

Sorocaba, 07 de outubro de 2025.

**Beatriz Ferreira de Almeida
Agente de Contratação**