

**ESCLARECIMENTO nº 02**

**Processo - nº 9027/2019**

**Pregão Eletrônico - nº 36/2020**

**OBJETO** - contratação de empresa para prestação de serviços de implantação e manutenção do sistema e armazenamento e dosagem de hidróxido de cálcio em suspensão aquosa, com fornecimento parcelado do produto.

**A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, em atenção à consulta formulada pela empresa Massimax Indústria e Comércio de Argamassa Eireli, esclarecer a licitante e aos demais interessados no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:**

**Empresa: MASSIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA EIRELI.**

**Pergunta da empresa:**

1) Conforme item 2.2.4. do edital : NÃO HÁ FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A ETA VITÓRIA RÉGIA, SOMENTE PRODUTO.

Desde forma gostaríamos de saber se já há tanque no local, qual tamanho, caso não, onde será armazenado e como será o processo de utilização do produto licitado.

**Resposta:**

1) Na Eta Vitória Regia o produto será armazenado em dois tanques de 50 m<sup>3</sup> que a ETA já possui.

**Sorocaba, 16 de julho de 2020.**

**Janaína Soler Cavalcanti - Pregoeira**

**Setor de Licitações e Contratos.**