

ESCLARECIMENTO Nº 02

Processo nº 3234/2023

Pregão Eletrônico nº 97/2023 – Edital nº 02/2024

OBJETO: aquisição de tubos e conexões em ferro fundido

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, em atenção esclarecer as licitantes e aos demais interessados no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

Perguntas da empresa: Ferpac.

Em referência ao pregão eletrônico nº 097/2023 do Edital nº 145/2023, solicitamos informações para os seguintes questionamentos:

Lote 01

- 1- AS BOLSAS DOS TUBOS PODEM SER JUNTA TYTO (TOTALMENTE COMPATIVEL)?
- 2- O COMPRIMENTO DAS BARRAS PODE SER DE 5,70M OU 5,50M?
- 3- QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA TOTAL ESTÁ CONFIRMADO 30 (TRINTA) DIAS?

Respostas: Segue manifestação da Área Técnica.

- 1- Solicitamos que a junta dos tubos a serem fornecidos sejam conforme solicitado no Termo de Referência.
- 2- O comprimento das barras de tubo deverão ser de 06 (seis) metros conforme especificação do objeto descrita no Termo de Referência, dado que devem estar em conformidade com o projeto executivo da obra.
- 3- O prazo de entrega dos itens deverá se dar conforme item 03 do Edital e item 07 do Termo de Referência, para atendimento do cronograma de execução da obra.

Sorocaba, 15 de janeiro de 2024.

**Ana Maria Aparecida Torres
Agente de Contratação**