

ESCLARECIMENTO Nº 03

**PROCESSO – nº 4.784/2020
PREGÃO ELETRÔNICO – 24/2022 – Edital 33/2022
OBJETO – AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE PVC.**

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, em atenção à consulta formulada esclarecer as licitantes e aos demais interessados no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

Pergunta da empresa: Shiva Conexões em PVC.

1. LOTE 04 – todas as curvas solicitadas são bolsas tipo JEI, podemos ofertar JE com anel toroidal incluso ou JERI (Junta elástica removível integrada)?

2. LOTE 06 – item 01 **TUBOS DE INSPEÇÃO E LIMPEZA (TIL) OCRE DN 100MM**

Especificação: Tubo de inspeção e limpeza (TIL), ocre, para esgoto, bolsa/bolsa/bolsa, com respectivos anéis de borracha.

Dimensões: DN 100 mm.

Referências normativas:

NBR 10569 – Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de esgoto sanitário – Tipos e dimensões.

NBR 10570 – Tubos e conexões de PVC rígido com junta elástica para coletor predial e sistema condominial de esgoto sanitário – Tipos e dimensões

Qual das imagens abaixo se refere essa peça?



TIL DE LIGAÇÃO PREDIAL DN 100



TIL CONDOMINIAL DN 100



**Prefeitura de
SOROCABA**

**Serviço Autônomo
de Água e Esgoto**



TIL DE PASSAGEM DN 100

Resposta: de acordo com o parecer do Chefe do Setor de Materiais e Logística, através do senhor Donizete Morales.

1. Lote 04: As curvas deverão ser ofertadas de acordo com a especificação constante no Edital, ou seja, com Junta Elástica Integrada (JEI).
2. Lote 06: O material que atende ao solicitado é o TIL de Ligação Predial DN 100 mm.

Sorocaba, 26 de julho de 2022.

**Cátia Regina Pereira Tardelli
Pregoeira**