Prefeitura de SOROCABA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

saae SOROCABA

ESCLARECIMENTO Nº 01

Processo SEI nº 3552205.404.00016242/2026-19

Pregão Eletrônico nº 26/2026 - Edital nº 48/2026
Objeto: **Registro de preços destinado à Aquisição sob demanda, de Conexões em Polietileno, Dispositivos de Medição, Tampas para Caixa para Unidade de Medição Dupla de Água, Caixas para Unidade de Medição, Lacres e Cavalete de PVC**

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, em atenção esclarecer as licitantes e aos demais interessados no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

Pergunta da empresa: **TAF**

1. CONEXÃO DE ENTRADA – ADAPTADOR PP OU COTOVELO 90°

No descritivo do Pregão consta: "Adaptador PP para PEAD – DN 20 x 3/4". Entretanto, na Especificação Técnica de Projeto 018 consta: "Cotovelo 90 graus, PP, com adaptador fêmea, DN 20 x 3/4".

Solicitamos esclarecer qual componente deverá ser efetivamente fornecido, considerando que o adaptador PP para PEAD e o cotovelo de 90° com adaptador fêmea apresentam configurações construtivas distintas.

2. DIVERGÊNCIA NA QUANTIDADE E DIMENSÃO DOS TUBOS PVC

No descritivo do Pregão é solicitado apenas:

- 01 tubo PVC DN 3/4" x 165 mm.

Porém, a Especificação Técnica de Projeto 018 estabelece:

- 01 tubo PVC DN 3/4" x 165 mm;
- 01 tubo PVC DN 1" x 115 mm.

Diante dessa diferença, solicitamos esclarecer se o tubo adicional DN 1" x 115 mm, previsto no ETP 018, também deverá integrar obrigatoriamente o fornecimento do dispositivo de medição.

3. DIVERGÊNCIA NA QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÃO DOS REGISTROS

No descritivo do Pregão é solicitado apenas 01 (um) registro de PVC, tipo esfera, na cor azul, montado prolongado DN 3/4" x 1", com cabeça estriada.

Entretanto, a Especificação Técnica de Projeto 018 apresenta dois registros distintos:

- 01 registro PVC com tubo telescópico, alta performance, fêmea, com manopla antifraude, DN 3/4" x 1";
- 01 registro de solda montado, PVC, porca livre, prolongado com sextavado, fêmea, DN 3/4" x 1".

Solicitamos esclarecer se o conjunto deverá ser fornecido com os dois registros previstos no ETP 018 ou somente com o registro descrito no Pregão. Caso sejam exigidos os dois componentes, solicitamos confirmar suas respectivas características técnicas e quantidades.

4. COMPATIBILIDADE DA COMPOSIÇÃO GERAL DO KIT

Considerando as divergências apontadas, solicitamos esclarecer qual documento deverá prevalecer para fins de fabricação, fornecimento e recebimento dos materiais: a descrição dos componentes constante no Edital do Pregão ou a relação de materiais e quantidades estabelecida na Especificação Técnica de Projeto 018. Solicitamos, ainda, que seja disponibilizada ou confirmada a composição definitiva do Dispositivo de Medição DN 20 – Passeio, contendo a relação completa dos componentes, respectivas quantidades, dimensões e características técnicas.

5. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO

Caso a composição estabelecida na Especificação Técnica de Projeto 018 seja a efetivamente exigida pelo SAAE, solicitamos avaliar a necessidade de adequação da descrição do item no Pregão, de modo que todos os componentes e suas respectivas quantidades estejam expressamente contemplados no descritivo do objeto.

RESPOSTA:

O objeto do Lote 09 – Item 01 - Dispositivo de Medição DN 20 - Passeio está definido no Termo de Referência/Edital, que estabelece expressamente a composição e as características dos componentes que integram o dispositivo de medição. Tratando-se de fornecimento por unidade de dispositivo/kit, subentende-se 1 (uma) unidade de cada componente expressamente relacionado no Termo de Referência por dispositivo, observadas as respectivas características técnicas.

Para fins de definição da composição do objeto licitado no Lote 09, devem ser observadas as especificações expressamente estabelecidas no Termo de Referência, que descreve individualmente os componentes exigidos para o fornecimento.

Assim, para o Lote 09 - Item 01, deverão ser observadas a composição e as características constantes do Termo de Referência, esclarecendo-se, quanto aos questionamentos apresentados:

a) Conexão de entrada: deverá ser fornecido adaptador PP para PEAD – DN 20 x 3/4", conforme descrito no Termo de Referência;

b) Tubos de PVC: deverá ser fornecido 01 (um) tubo de PVC DN 3/4" x 165 mm por dispositivo, conforme o Termo de Referência;

c) Registros: deverá ser fornecido somente 01 (um) registro de PVC, tipo esfera, na cor azul, montado prolongado DN 3/4" x 1", com cabeça estriada, conforme descrito no Termo de Referência.

d) Demais componentes: deverão ser fornecidos conforme as descrições e características expressamente estabelecidas no Termo de Referência para o Lote 09 - Item 01, a saber: junta de vedação DN 20 mm; porca PVC sextavada DN 1", com inserto metálico; tubete PVC longo oitavado DN 3/4", rosca 75 mm; contraporca PVC para caixa de proteção de hidrômetro para passeio, tamanho grande; luva mista rosca/solda DN 3/4"; e acoplador PVC para caixa de proteção de hidrômetro para passeio.

Portanto, quanto à solicitação de confirmação da composição definitiva, esclarecemos que a relação acima, em conjunto com as características descritas no Termo de Referência, constitui a especificação a ser observada para o fornecimento do Dispositivo de Medição DN 20 - Passeio.

Sorocaba, 11 de novembro de 2026.

Thaís Coelho de Sá
Agente de Contratação