

### **ESCLARECIMENTO Nº 01**

**Processo Administrativo nº 4697/2023**

**Pregão Eletrônico nº 115/2023**

**Objeto:** Aquisição de conjunto motobomba centrífuga submersível.

**O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, esclarecer as licitantes interessadas no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:**

**Perguntas da empresa:** Ebara Bombas América do Sul Ltda

Segue nossa solicitação de esclarecimento: Para os Item 01: • Informar se será aceito equipamento com rotação de 1.200 rpm, visto que o solicitado no Termo de Referência é de 874 rpm. Caso seja aceito, informar também quais são os materiais do Tubo Guia e da Corrente de Içamento.

**Resposta:** Segue manifestação da Área Técnica.

Será aceito o equipamento com 1200 rpm, desde de que a vazão e pressão de trabalho, diâmetro de passagem de sólidos e diâmetro de flange de saída atendam ao pedido no Termo de Referência, tubo guia e corrente de içamento em aço inox.

Sorocaba, 08 de janeiro de 2024.

**ANA MARIA APARECIDA TORRES**  
**Agente de Contratação**