Prefeitura de SOROCABA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

saae SOROCABA

ESCLARECIMENTO Nº 03

Processo Administrativo nº 1.676/2021

Pregão Eletrônico nº 30/2023

Objeto: Aquisição de bombas submersíveis.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, esclarecer as licitantes interessadas no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

Pergunta da empresa: **WKL**.

Prezados senhores; Após leitura do referido edital, formulamos algumas dúvidas e solicitamos esclarecimentos:

1 - Para todos os itens perguntamos: São bombas reservas ou aplicações novas?
2 - Nos itens 3, 7, 8, 9 e 11 serão instaladas em pedestais?
3 - Estamos entendendo que nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. Serão necessários que os motores estejam providos de proteção térmica no grupo de bobinas e a ligação ao painel elétrico seja feita externamente pelos cabos das bombas.
4 - Estamos entendendo que nos itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, as bombas deverão possuir selo mecânico inferior, resistente ao esgoto existente, ou seja, devem ter as faces de carbeto de tungstênio x carbeto de tungstênio ou carbeto de silício x carbeto de silício.

Resposta questionamento: Segue manifestação da área técnica.

1 - São bombas reservas.

2 - Sim, serão instalado em pedestais.

3 - Sim, para os itens **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8**, 9 e 11 as bombas deverão ser providas de proteção térmica no grupo de bobinas e a ligação ao painel elétrico será feita externamente pelos cabos das bombas.

4 - Podemos informar que as bombas serão utilizadas nas Estações Elevatórias de Esgoto, portanto deverão ser considerados que as bombas devem ser adequadas para bombear e trabalhar imersas em esgoto **dom**éstico bruto, devendo os materiais em contato com os liquidos sejam de alta resistência.

Sorocaba, 07 de junho de 2023.

INGRID MACHADO DE CAMARGO FARAH
Pregoeira