

ESCLARECIMENTO Nº 04

Processo Administrativo nº 3367/2023

Pregão Eletrônico nº 121/2023

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia de manutenção corretiva em conjuntos motobombas da marca Wilo.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, esclarecer as licitantes interessadas no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

Perguntas da empresa: Vegatec Soluções em Manutenção.

1. Conforme conversamos pela manhã há uma dúvida referente a proposta de preço, caso seja detentora o valor apresentado deverá ser apenas o global? Ou precisamos anexar conforme exemplo a tabela de preço máximo admitido?
2. Realizei um contato diretamente com o fabricante referente a bomba Wilo, o mesmo me solicitou informar o ponto de vazão da bomba?
3. Poderia por gentileza me informar essa questão e caso tenha foto da bomba também.

Resposta: Segue manifestação desta Agente de Contratação e da Área Técnica.

1. A proposta deverá estar em conformidade com o modelo do Anexo III do edital.
2. Q: 247,4 L/s Hn 12,1 mca.
3. Seguem as fotos:



Sorocaba, 18 de janeiro de 2024.

ANA MARIA APARECIDA TORRES
Agente de Contratação