

ESCLARECIMENTO Nº 04

Processo Administrativo nº 3448/2023

Pregão Eletrônico nº 92/2023

Objeto: fornecimento de cloreto de polialumínio (PAC).

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, esclarecer as licitantes interessadas no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

Pergunta da empresa: Projesan Saneamento Ambiental Ltda

Solicito informações abaixo referente Pregão Eletrônico 92/2023 Edital 140/2023: Quanto a exigência do item 2.4.1.1 do Edital no que diz respeito ao LAUDO da NBR 15784 :

Vocês solicitam prazo de validade do Laudo de no máximo 01 Ano, mas na norma da ABNT 15784/23 no parágrafo 6.10 é citado 02 anos conforme documento em anexo. Sendo assim pergunto: podemos considerar o que está na norma correto?

Resposta: Segue manifestação da Área Técnica.

Retifico o item 2.4.1.1 do Edital, alterando o prazo de validade do laudo apresentado pela empresa contratada, conforme descrito na ABNT 15784/23; § 6.10, para 02 (dois) anos de validade.

Pergunta da empresa: Avanex Indústria e Comércio Ltda.

Prezados, gostaríamos de um esclarecimento referente a capacidade de armazenamento das ETAS em questão:

ETA VITÓRIA RÉGIA, ETA CERRADO E ETA ÉDEN.

Especificar em M³ por gentileza.

Resposta: Segue manifestação da Área Técnica.

ETA CERRADO: Capacidade de armazenamento: 120 TONELADAS DE PAC. – 96M³

ETA VITÓRIA: Capacidade de armazenamento: 120 TONELADAS DE PAC - 96M³

ETA EDEN: Capacidade de armazenamento: 90 TONELADAS DE PAC - 72M³

Considerando a densidade de 1,26 g/cm³.

Sorocaba, 15 de janeiro de 2024.

ANA MARIA APARECIDA TORRES
Agente de Contratação